

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г.Уфа, ул. 8 Марта 12-1 тел.: 252-59-52, тел.доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел.35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 136/1/92**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Березка»

комбинированного вида г. Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики

Башкортостан (далее МАДОУ ДС № 13 «Березка»)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайского района по пожарному надзору Дегтярёва С.В. № 136 от 20 июня 2016 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 февраля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «06» июля 2016г. по «02» августа 2016г. проведена **плановая проверка**. Проверку провел *Государственный инспектор по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району по пожарному надзору Полев Сергей Александрович в отношении объекта защиты, правообладатель МАДОУ ДС № 13 «Березка», расположенного по адресу: РБ, г. Ишимбай, ул. Стахановская, 64а*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего  
(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ ДС № 13 «Березка» Валиуллина Индира Рустамовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 февраля 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1	Ширина эвакуационный выхода в свету из групповых ячеек и музыкального зала менее 1,2 м., фактическая ширина составляет 0,8 м.	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.08.2017	
2	Двери на путях эвакуации в музыкальном зале и группе № 1, № 2 открываются не по направлению выхода из здания	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2017	
3	Полы в группах и музыкальном зале покрыты материалами с неизвестными показателями пожарной опасности (не представлены документы)	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25 СНиП 21-01-97	01.08.2017	
4	Лестницы 3-го типа (наружные открытые) расположены на расстоянии менее 1м от оконных проемов	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2017	

5	Ширина марша внутренней лестницы менее 1,35м., фактическая ширина составляет 1м.	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2017	
6	Выход на чердак из лестничной клетки осуществляется через люк выполненный не противопожарным 2-го типа	п. 8.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2017	
7	Лестницы 3-го типа (наружные открытые) имеют площадки ниже уровня эвакуационных выходов	п. 6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2017	
8	Провода системы оповещения и управления эвакуацией проложены открытым способом во всем здании	п. 3.9 НПБ 104.03	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 февраля 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому  
району по пожарному надзору  
Полев Сергей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» августа 2016 г.



М.И.И.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» августа 2016 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.